

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: [gumchsro\\_rnd@mail.ru](mailto:gumchsro_rnd@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: [logpn\\_rnd@mail.ru](mailto:logpn_rnd@mail.ru) «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 60/1/1**

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Родничок» г. Волгодонска

Заведующему – Крошневой Ольге Михайловне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 60 от 20.06.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка: с 11 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «26» июня 2018года; с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «23» июля 2018года, проведена плановая проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Авдеевым Д.С. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 30 лет Победы, 8.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с заместителем заведующего по АЧХ Кулиш Еленой Федоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Силовые питающие линии системы пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара) выполнены кабелем не обеспечивающим работоспособ-	НПБ 104-03. п. 3.9. Пункт 3.4. СПЗ. 13130.2009.	20.12.2018	

	ность системы в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.			
2.	Линии связи между техническими средствами автоматической установкой пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара) выполнено проводами без учета обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 4, «Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. п. 12.57., Нормы и правила проектирования». НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», 3.9, СП 5.13130.2009, п. 13.15.7, ГОСТ 31565-2012, таб. 2.	20.12.2018	
3.	В здании детского сада, на путях эвакуации, установлено не достаточное количество ручных пожарных извещателей.	НПБ 88-2001. п. 12.41, прил. 13. СП5.13130-2009 пункт 13.13.3, Приложение Н, таблица Н1.	20.12.2018	
4.	В группе № 14, №4, №5 электрические светильники не укомплектованы колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.	Пункт 42, подпункт в. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	20.12.2018	
5.	Эвакуационный выход ведущих не посредственно наружу, из помещения спальни группы № 6, загроможден коробками, вещами и бумагой.	Подпункт б, пункт 36. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	20.12.2018	
6.	В группе №5, в кабинете старшего воспитателя дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0.5 м. от электрического светильника.	НПБ 88-2001, п. 12.67. Пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009.	20.12.2018	
7.	Помещение делопроизводителя не оборудовано извещателями автоматической пожарной сигнализации.	(подпункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 151, Федерального закона РФ №123-ФЗ; пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; пункт 4, пункт 38 таблицы 3 НПБ 110-03 "Пере-	20.12.2018	

