

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел. 240-63-08, E-mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 100-113/2021/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.

«23» июня 2021г.
(дата)

Волгодонск
(город, село, район)

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду «Весна» г. Волгодонска

Государственный инспектор
города Волгодонска по пожарному надзору

Недайводин Владимир Геннадьевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №100-113/2021/ возбужденного в
отношении должностного лица:

Стрижаковой Елены Александровны
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

21.06.2021 года, в соответствии с распоряжением главного государственного инспектора города
Волгодонска по пожарному надзору № 61 от «24» мая 2021 года была проведена выездная плановая
проверка в отношении МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска, по соблюдению обязательных требований
пожарной безопасности на объекте, расположенного по адресу: город Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 8.

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, за
которые было привлечено к административной ответственности юридическое лицо, а именно:

- На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы,
установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя
(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний
средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (пункт 54 Правил
противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479).

- Силовые питающие линии системы пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара)
выполнены кабелем, не обеспечивающим работоспособность системы в течение времени, необходимого
для завершения эвакуации людей из здания. НПБ 104-03. п. 3.9. Пункт 3.4. СПЗ. 13130.2009.

- Линии связи между техническими средствами автоматической установкой пожарной автоматики
(системы оповещения людей в случае пожара) выполнено проводами без учета обеспечения их
функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи
сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени,
необходимого для управления другими техническими средствами. Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ, ст. 4, «Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации.п.

